



G Uygunluk Belgesi

Belge No:

008-B971

İmalatçı;

MEDCEM BETON ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul C2

No:2-A/28 Ataşehir / İSTANBUL

Üretim Yapılan Fabrika;

MEDCEM BETON ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Emirşah Mah. Emirşah Sokak No:112/1 Anamur / MERSİN

Fabrikasında üretilip pazara sürülen ve 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, yapı malzemesi olduğu tespit edilen

NORMAL AĞIRLIKLI BETON

İmalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ve fabrikada alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; CPC tarafından başlangıç tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi, onayı, fabrika veya inşaat sahasından veya piyasadan alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu belge

TS EN 206:2013+A1 & TS 13515

standardında tanımlanan hükümlerin uygulandığını açıklar.

A	B(1)	B(2)	C	D	E
C8/10	X0	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C12/15	X0	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C16/20	X0	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C20/25	XC1	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C25/30	XC2	XWF	S4	0,10	11,2-22,4 mm
C25/30	XC2	XWF	S5	0,10	22,4 mm
C30/37	XC3	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C35/45	XC3	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C40/50	XC4	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C45/55	XD3	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C50/60	XD3	XWF	S5	0,10	11,2-22,4 mm
C50/60	XD3	XWF	S4	0,10	11,2 mm

Bu belge, 15.04.2021 tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmesi koşuluyla 15.04.2022 tarihine kadar geçerlidir.

ANKARA / 15.04.2021

Revizyon Tarihi ve No / ...

UGUR GEDİK
GENEL MÜDÜR

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Çamlıca Mah. (Timken Eti) Anadolu Blv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/Ankara

Tel: 0 312 219 7903 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax:0 312 219 7923

www.cpcert.org info@cpcert.org



F.52/12.06.2017-06

G
008



Ürün Uygunluk Belgesi

Belge No:

CPC-B971

İmalatçı:

MEDCEM BETON ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul C2 No:2-A/28 Ataşehir / İSTANBUL

Üretim Yapılan Fabrika:

MEDCEM BETON ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Emirşah Mah. Emirşah Sokak No:112/1 Anamur / MERSİN

Fabrikasında üretilip pazara sürülen ve 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, yapı malzemesi olduğu tespit edilen

NORMAL AĞIRLIKLIL BETON

İmalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ve fabrikada alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; CPC tarafından başlangıç tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi, onayı, fabrika veya inşaat sahasından veya piyasadan alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu belge

TS EN 206:2013+A1 & TS 13515


standardında tanımlanan hükümlerin uygulandığını açıklar.

A	B(1)	B(2)	C	D	E
C8/10	X0	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C12/15	X0	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C16/20	X0	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C20/25	XC1	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C25/30	XC2	XWF	S4	0,10	11,2-22,4 mm
C25/30	XC2	XWF	S5	0,10	22,4 mm
C30/37	XC3	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C35/45	XC3	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C40/50	XC4	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C45/55	XD3	XWF	S4-S5	0,10	11,2-22,4 mm
C50/60	XD3	XWF	S4	0,10	11,2 mm

Bu belge, 15.04.2021 tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmemesi koşuluyla 15.04.2022 tarihine kadar geçerlidir.

ANKARA / 15.04.2021

Revizyon Tarihi ve No / ...


UĞUR GEDİK
GENEL MÜDÜR



F.52/12.06.2017-06

CPC Belgeendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Çamlıca Mah. (Timk. Eti) Anadolu Blv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/Ankara
Tel: 0 312 219 7903 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax:0 312 219 7923

www.cpcert.org info@cpcert.org



Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0048-U